



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Приморскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 783 пгт. Хасан, ул. И. Мошляка, 1 а « 24 » сентября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Смогуновым Вячеславом Геннадьевичем, заместителем начальника отдела надзора по
гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа пгт. Хасан Хасанского
муниципального округа», адрес: пгт. Хасан, ул. И. Мошляка, 1 а
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- туалетные комнаты для мальчиков и девочек, расположенных на 1-м этаже школы, находятся в неудовлетворительном состоянии – кафельная плитка с многочисленными сколами, трещинами, местами отсутствует, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию; туалетные не оборудованы кабинками с дверями, нарушение п.п. 2.4.11, 2.5.2. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в образовательном учреждении отсутствует помещение (место), оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, системой водоотведения, предназначенное для обработки уборочного инвентаря, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;
- туалетная комната, расположенная на 2-м этаже здания школы, предусмотренная проектом, не функционирует – демонтировано санитарно-техническое оборудование, трубы систем канализации и водоснабжения, внутренняя отделка стен, пола в неудовлетворительном состоянии (требуется проведения ремонтно-восстановительных работ), п.п. 2.4.11, 2.5.2. 2.5.3, 3.4.10 СП 2.4.3648-20;
- внутренняя отделка потолка, верхней части стен в холле, рекреации 2-го этажа находится в неудовлетворительном состоянии – отслоение краски, штукатурного слоя, следы протеканий, пятна тёмного цвета (последствия течи кровли), п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
- покрытие пола в учебных кабинетах физики, информатики, агроклассе, библиотеке находится в неудовлетворительном состоянии – имеются следы механических повреждений, дефекты, не позволяющие проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;
- туалетная и душевая комнаты, расположенные в раздевальной при спортивном зале, не функционируют – демонтировано санитарно-техническое оборудование, трубы систем канализации и водоснабжения, внутренняя отделка стен и пола в неудовлетворительном состоянии, п.п. 2.5.2, 2.5.3, 3.4.9 СП 2.4.3648-20;
- пищеблок образовательного учреждения не обеспечен достаточным количеством технологического оборудования в соответствии с гигиеническими требованиями – в горячем цехе не оборудован

пароконвектомат, электросковорода, электрокотёл; линия раздачи не оборудована мармитами для 1-х, 2-х и 3-х блюд, холодильной витриной; моечные ванны устаревшие, с дефектами, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20; табл. 6.18 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- столовая мебель (столы, стулья) в обеденном зале в неудовлетворительном состоянии – устаревшая, имеются дефекты внутренней отделки, не позволяющей проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20;

- источники общего искусственного освещения в кабинетах английского языка, технологии, информатики, библиотеке устаревшие, частично не функционирующие (перегоревшие); согласно протоколу измерений физических факторов № 1578-Ф от 20.09.2024 г. и экспертному заключению № 1200/7.2 от 24.09.2024 г., представленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», измеренные уровни искусственной освещенности в вышеуказанных учебных кабинетах составили от 154 лк до 268 лк, при гигиеническом нормативе не менее 300 - 400 лк, что является нарушением требований п.п. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», с целью устранения выявленных нарушений в срок до «01» апреля 2026 г. предписываю:

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

1. Организовать проведение ремонта внутренней отделки стен, потолка с заменой кафельной плитки в туалетных комнатах для мальчиков и девочек, расположенных на 1-м этаже школы; оборудовать туалетные кабинки с дверьми.
2. Выделить помещение/место, оборудованное поддоном с подводом холодной и горячей воды, системой водоотведения, предназначенного для обработки уборочного инвентаря.
3. Организовать функционирование туалетной комнаты, расположенной на 2-м этаже школы – восстановить санитарно-техническое оборудование, трубы систем канализации и водоснабжения, замену кафельной плитки стен и пола.
4. Организовать проведение ремонта внутренней отделки потолка, верхней части стен в холле, рекреации 2-го этажа (после замены кровли школы).
5. Организовать замену покрытия пола (на новый линолеум) в учебных кабинетах физики, информатики, агроклассе, библиотеке.
6. Организовать функционирование туалетной и душевой комнат, расположенных в раздевальной при спортивном зале, – восстановить санитарно-техническое оборудование, трубы систем канализации и водоснабжения, организовать проведение ремонта внутренней отделки с заменой кафельной плитки стен и пола.
7. Организовать замену источников общего искусственного освещения на светодиодные в учебных кабинетах английского языка, технологии, информатики, библиотеке для обеспечения уровней искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями.
8. Организовать замену (приобретение) столовой мебели (столы, стулья) в обеденном зале.
9. Обеспечить пищеблок образовательного учреждения достаточным количеством технологического оборудования в соответствии с гигиеническими требованиями – оборудовать горячий цех пароконвектоматом, электросковородой, электрокотлом; линию раздачи оборудовать мармитами для 1-х, 2-х и 3-х блюд, холодильной витриной; заменить моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды на новые.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пгт. Хасан Хасанского муниципального округа», адрес: пгт. Хасан, ул. И. Мошляка, 1 а

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, по адресу: 690950 г. Владивосток, ул. Сельская, 3,

тел. (423)244-27-40, тел/факс (423)244-25-72, E-mail: pkrpn@pkrpn.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» апреля 2026 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

За несвоевременное представление сведений, подтверждающих выполнение требований настоящего предписания, граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Начальник отдела надзора по гигиене
детей и подростков Управления
Роспотребнадзора
по Приморскому краю

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Смогунов Вячеслав
Геннадьевич

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «24» сентября 2024 г.


(подпись)

Карпов В.А.
(инициалы и фамилия)